



## Acta de 22 de juliol de 2015

Es revisen els següents punts:

### **1. Correcció de les escomeses d'aigües residuals i plujanes a la Travessera Estreta.**

S'ha corregit la incidència trobada en la darrera visita d'obres on es demanava arrencar el tram descrit i adequar-lo a les fondàries previstes.

### **2. Correcció dels materials amb els que es realitza el perllongament dels baixants d'aigües plujanes fins al seu soterrament.**

Els allargaments dels baixants d'aigües plujanes que calgui realitzar, s'hauran de fer amb el material original del que estiguin fets aquests baixants.

### **3. Seguretat i Salut.**

Es demana a l'empresa que hi hagi una presència continuada i durant tota la jornada del Recurs Preventiu de l'obra. Es demana que així ho faci segons determinacions de l'estudi de seguretat de l'obra.

(Se'n fa la diligència d'anotació al llibre d'incidències)